

平成17年度 木造耐力壁ジャパンカップ 決勝大会成績 一覧表

| 予選 順位 | 耐力壁の名称 | 材料点 | 加工点 | 施工点 | 加工・施工 部門賞 | 順位 | 環境 部門賞 | 順位 | 耐震性能 部門賞 | 順位 | デザイン 部門賞 | 順位 | ジャパン カップ杯 | 順位 | トーナメント 賞 | 審査委員 特別賞 | 最大荷重 (Kn) |
|----------|---------|--------|--------|--------|--------------|-----|-----------|-----|-------------|-----|-------------|-----|--------------|-----|-------------|-------------|--------------|
| 3 | 森の小枝 | 2.2301 | 2.5200 | 1.5315 | 4.0515 | 4 | 1.4547 | 4 | 9.659 | 8 | 54.0 | 5 | 8.229 | 7 | 準々決勝 敗退 | | 10.89 |
| 7 | ウォールGUY | 3.6521 | 3.9800 | 1.5660 | 5.5460 | 5 | 4.6094 | 6 | 51.061 | 6 | 45.0 | 7 | 6.957 | 8 | 準決勝 敗退 | 審査委員 特別賞 | 34.47 |
| 1 | 筋かいの逆襲 | 4.9841 | 4.6600 | 1.5705 | 6.2305 | 7 | 4.5972 | 5 | 85.819 | 3 | 53.0 | 6 | 8.779 | 6 | 優勝 | | 39.06 |
| 5 | 杉コアIII | 3.3649 | 2.4800 | 1.0635 | 3.5435 | 3 | 1.3714 | 3 | 41.494 | 7 | 64.0 | 3 | 12.741 | 3 | 準々決勝 敗退 | | 13.49 |
| 2 | 窓・こんにちは | 3.1364 | 1.8700 | 0.9465 | 2.8165 | 1 | 1.2863 | 2 | 84.974 | 4 | 71.0 | 2 | 21.546 | 1 | 準々決勝 敗退 | | 16.48 |
| 6 | ガラ紋part | 5.1154 | 3.0600 | 2.9280 | 5.9880 | (6) | 4.6121 | (7) | 125.335 | (2) | 72.0 | (1) | 12.557 | (4) | (準決勝 敗退) | | 28.47 |
| 4 | 小夜時雨 | 2.5968 | 2.2400 | 0.9705 | 3.2105 | 2 | 0.9103 | 1 | 83.256 | 5 | 59.0 | 4 | 21.177 | 2 | 準々決勝 敗退 | | 16.38 |
| 8 | チャレンジャー | 4.4085 | 4.1900 | 2.6385 | 6.8285 | 8 | 6.2932 | 8 | 161.470 | 1 | 36.0 | 8 | 11.265 | 5 | 決勝戦 敗退 | | 37.46 |

ガラ紋part は、施工時間超過のため失格(適用されたルール: 施工開始から15分の時点で全ての柱と桁が組み上がっていない場合は失格とする)。