

平成17年度 木造耐力壁ジャパンカップ 決勝大会成績 一覧表

予選 順位	耐力壁の名称	材料点	加工点	施工点	加工・施工 部門賞	順位	環境 部門賞	順位	耐震性能 部門賞	順位	デザイン 部門賞	順位	ジャパン カップ杯	順位	トーナメント 賞	審査委員 特別賞	最大荷重 (Kn)
3	森の小枝	2.2301	2.5200	1.5315	4.0515	4	1.4547	4	9.659	8	54.0	5	8.229	7	準々決勝 敗退		10.89
7	ウォールGUY	3.6521	3.9800	1.5660	5.5460	5	4.6094	6	51.061	6	45.0	7	6.957	8	準決勝 敗退	審査委員 特別賞	34.47
1	筋かいの逆襲	4.9841	4.6600	1.5705	6.2305	7	4.5972	5	85.819	3	53.0	6	8.779	6	優勝		39.06
5	杉コアIII	3.3649	2.4800	1.0635	3.5435	3	1.3714	3	41.494	7	64.0	3	12.741	3	準々決勝 敗退		13.49
2	窓・こんにちは	3.1364	1.8700	0.9465	2.8165	1	1.2863	2	84.974	4	71.0	2	21.546	1	準々決勝 敗退		16.48
6	ガラ紋part	5.1154	3.0600	2.9280	5.9880	(6)	4.6121	(7)	125.335	(2)	72.0	(1)	12.557	(4)	(準決勝 敗退)		28.47
4	小夜時雨	2.5968	2.2400	0.9705	3.2105	2	0.9103	1	83.256	5	59.0	4	21.177	2	準々決勝 敗退		16.38
8	チャレンジャー	4.4085	4.1900	2.6385	6.8285	8	6.2932	8	161.470	1	36.0	8	11.265	5	決勝戦 敗退		37.46

ガラ紋part は、施工時間超過のため失格(適用されたルール: 施工開始から15分の時点で全ての柱と桁が組み上がっていない場合は失格とする)。