

平成16年度 木造耐力壁ジャパンカップ予選 結果表

月日	耐力壁の名称	所属orチーム名	耐震性能	デザイン性	材料費 (万円)	加工費 (万円)	施工費 (万円)	環境負荷費 (万円)	総合評点	最大荷重 (KN)	結果判定
9/24	2本の足固め	日本建築専門学校/木耐研01	37.21	88.00	4.90	5.50	0.70	0.80	10.42	13.76	
9/24	色美人	新世代軸組研究会	49.45	75.00	4.20	2.30	0.80	4.90	10.13	19.28	
9/24	ガラ紋	新世代軸組研究会	38.62	104.00	3.50	3.70	0.60	2.40	13.94	22.13	
9/24	Mr.マギー	新世代軸組研究会	6.02	76.00	1.80	0.90	0.60	0.60	20.96	3.70	
9/24	最強戦	新世代軸組研究会	105.37	66.00	3.40	1.90	0.50	6.10	14.43	37.46	7位 決勝進出
9/24	弱虫君	新世代軸組研究会	8.52	66.00	3.30	1.70	0.60	5.10	6.97	10.08	
9/24	ハニカム君	あいち産直住宅研究会+東濃ひのきと白川の家建築協同組合	66.62	101.00	3.80	3.60	0.50	1.40	18.41	22.08	3位 決勝進出
9/24	白い巨壁	関東能開大	25.11	90.00	3.70	3.90	1.00	1.10	11.79	8.69	
9/24	kabedas	壁志隊/東工大坂田研+堺工務店	50.63	80.00	3.00	2.60	1.00	2.60	14.33	12.13	8位 決勝進出
9/25	粘~Give Up!!	日本建築専門学校/木耐研02	37.94	80.00	3.90	4.60	0.70	0.90	11.60	14.59	
9/25	もっけん2004	岐阜県森林文化アカデミー木造建築スタジオ	18.83	69.00	3.50	2.20	2.70	2.30	8.17	12.89	
9/25	Unbreakable	四国職業能力開発大学校	20.42	63.00	2.60	2.60	1.90	3.40	7.98	14.29	
9/25	たまねぎ てつこ	東北職業能力開発大学校	34.60	63.00	2.00	1.60	1.70	0.90	15.72	10.28	4位 決勝進出
9/25	開かずの扉	ポラス暮らし科学研究所/チーム若造	99.75	70.00	2.70	1.50	0.90	2.80	21.50	29.47	2位 決勝進出
9/25	Guardian Wall	HOME LABO	39.08	43.00	1.80	4.00	3.60	3.00	6.62	13.95	
9/25	竹匠(たけしょう)	岐阜県森林文化アカデミー エンジニア科	32.96	90.00	3.40	2.80	3.20	1.40	11.43	10.99	
9/25	中村壁	中村組	39.20	48.00	1.90	1.70	1.00	1.60	14.05	11.40	
9/26	足縛	日本建築専門学校/木耐研03	47.11	88.00	4.10	3.00	0.50	1.00	15.61	20.00	5位 決勝進出
9/26	陸田式耐力壁	歯科医	14.51	22.00	2.20	1.20	3.10	4.00	3.48	4.20	
9/26	杉コア!!	なるこーむ/杉G	27.19	106.00	2.70	3.70	0.70	0.90	16.69	8.83	
9/26	BOWS	ポラス暮らし科学研究所/ジジイチーム	71.78	102.00	2.50	1.70	0.90	2.90	21.80	25.67	1位 決勝進出
9/26	二人三脚	なるこーむ/杉G	38.63	88.00	2.50	3.20	1.30	1.40	14.97	14.45	6位 決勝進出
9/26	大福式ワイヤーブレス法	NPO地域住環境改善センター平塚防災まちづくりの会	15.29	28.00	2.60	4.20	0.50	6.20	3.20	11.09	
9/26	シンプル	SAM/平成建設	73.24	24.00	1.90	3.40	0.30	2.80	11.49	22.55	
9/26	デルタプレート	SAM/平成建設	35.96	31.00	2.70	1.60	1.20	3.30	7.58	23.18	

\*総合評点は次の式で計算するもので壁のコストパフォーマンスを示す指標となります。総合評点 = (耐震性能 + デザイン性) ÷ (材料費 + 加工費 + 施工費 + 環境負荷費)

\*表中の総合評点は元のデータシートの値で、小数点以下の扱いが異なるためこの表上の値で計算したものと誤差が生じます。(順位に影響はありません)

\*結果判定欄で のついている壁は最大荷重が10KN(約1t)に達せず、強度を競う決勝トーナメント進出には強度不足であると判定しました。

\* のついた壁を除いた最大強度が10KNを超えた壁の中から総合評点高いものから順に上位8位が決勝トーナメントに進出します。